



INSTALUJ
Z NAJLEPSZYMI
www.pawbol.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Declaration of conformity UE

Nr B20/04/2016

Nazwa produktu : **ROZDZIELNICA typu R-BOX IP44/IP65**

Product name :

R-BOX 460R-17-P-abzc Nr kat. B.18.460-XXX

- a- zamontowane gniazda 400V/63A lub 400V/32A lub 400V/16A
- b- zamontowane gniazda 230V/32A lub 230V/16A
- P- rozdzielnica z zamontowanym przewodem zasilającym
- 17- możliwość umieszczenia w rozdzielnicy 17 szt. zabezpieczeń typu „S”
- z- zamontowane zabezpieczenie typu „S”
- c- zamontowany inny osprzęt elektryczny lub elektroniczny

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymogami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego .

The aforementioned object of the declaration is in conformity with the relevant requirements of EU harmonization legislation.

Nr dyrektywy	Tytuł
LVD 2014/35/UE	Urządzenia elektryczne niskonapięciowe
RoHS II 2011/65/UE	Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych

Odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych lub odniesienia do innych specyfikacji technicznych w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność

References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

Nr normy	Tytuł
PN-EN 61439-1:2011 PN-EN 61439-3:2012 PN-EN 516 S2:2003	Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe Wytyczne stosowania niskonapięciowych przewodów zharmonizowanych
PN-EN 50581:2013	Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych i elektronicznych z uwzględnieniem ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych

Identyfikacja historii produktu poprzez numer katalogowy z datą produkcji.

Identification of history of product through catalog number with date of production.

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Andrychów 04.04.2016 r.
place and date

Podpis
Sign.

PAWBOL Sp. z o.o.
Dział Techniczny
tel. 33 873 44 79
Jerzy Maj